

Anlage 2 zum Antrag (Erdgas) Hinweise zur notwendigen Werkstatt-/Werkzeugausstattung

Die nachstehende Aufstellung zur empfohlenen Mindest-Ausstattung für Fachunternehmen zur Ausführung von Gasinstallationsarbeiten basiert auf der Empfehlung Nr. 1/20 der Landesinstallateurausschüsse Gas/Wasser (LIA) von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Im Rahmen der Eintragung von Installationsunternehmen wird einmalig die Vollständigkeit der Werkzeuge und Hilfsmittel überprüft. Mit Abschluss des VIU – Vertrages, verpflichtet sich das VIU auch im Nachgang die empfohlene Mindestausstattung zu erhalten und hinsichtlich des Vorschriftenwerkes immer den aktuellen Stand vorzuhalten.

TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Postfach 90 01 35
99104 Erfurt
www.thueringer-energienetze.com

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Jena
HRA 503835
USt-IDNr. DE206810190

UniCredit Bank AG Erfurt
IBAN DE55 8202 0086
0358 2696 48
BIC HYVEDEMM498

**Persönlich haftender
Gesellschafter:**
TEN Thüringer Energienetze
Geschäftsführungs-GmbH

Geschäftsführer:
Frank-Peter Tille
Ulf Unger

Sitz: Erfurt
Registergericht Jena
HRB 510722

1. Werkstattausstattung	vorhanden	nicht vorhanden
1.1. Abgasmessgerät (kompletter Koffer)		
1.2. Messgerät für die Belastungs- und Dichtheitsprüfung der Gasleitung		
1.3. Messgerät zur Düsendruckeinstellung		
1.4. Überbrückungsleitung nach DIN VDE 0295 (hochflexibel, isoliertes Kupferseil, mind. 16 mm ² , max. 3 m Länge, inkl. Anschlussklemmen)		
1.5. Werkzeug zur Verarbeitung von mindestens einem für Deutschland zugelassenem Rohrsystem in der Gasinstallation		
1.6. Sonstiges fachspezifisches Werkzeug (entsprechend des Tätigkeitsbildes des IU)		
1.7. Elektronisches Gasspürgerät nach DVGW Technischer Hinweis Merkblatt G 465-4 (M) oder schaubildende Mittel (nach DIN EN 14291)		

2. Gesetze, Verordnungen und technische Regeln in der jeweils gültigen Fassung (Papierform oder Zugang online)

- 2.1. DVGW G 600 (A) „Technische Regel für Gasinstallationen“
- 2.2. DGUV Regel 100-001 Grundsätze der Prävention
- 2.3. DGUV Vorschrift 38 – Bauarbeiten
- 2.4. DGUV Regel 100-500, Kapitel 2.31 Arbeiten an Gasleitungen
- 2.5. landesspezifische Bauordnung
- 2.6. landesspezifische Feuerungsverordnung

3. Empfehlenswerte Zusatzausstattung

- 3.1. Elektronisches Leckmengenmessgerät für die Gebrauchsfähigkeitsprüfung
- 3.2. Praxis der Gasinstallation, Kommentar zur TRGI (Papierform oder Zugang online)
- 3.3. DVGW Arbeitsblätter bei speziellen Arbeiten (Papierform oder Zugang online)
- 3.4. ZVSHK Betriebsanleitung Gasinstallation (Papierform oder Zugang online)

Diverse Gesetze, Verordnungen und technische Regeln sind im Internet frei verfügbar veröffentlicht. Es genügt, wenn diese Unterlagen in elektronischer Form vorliegen und jederzeit (auch ohne Internetverbindung) zur Nutzung bereitstehen.

Auch das DVGW – Regelwerk wird in elektronischer Form angeboten. Hier gilt der gleiche Grundsatz der Nutzbarkeit wie zuvor schon beschrieben. Wir empfehlen jedoch ein Arbeits-exemplar in Papierform zur Nutzung auszudrucken bzw. bereitzulegen.